



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
– PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
– NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/W/0816/01/2008

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Rury i kształtki z polipropylenu**

Zawierający / containing: polipropyleń typu PP-R, RA-130; E-8427 firmy Borealis Vestolen P 9421 firmy Sabic

Przeznaczony do / destined: montażu instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia i ciepłej wody użytkowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Wytwórca / producer:

PPHiU HYDRO-PLAST Sp. z o.o.
05-552 Łazy
ul. Wiejska 3 A

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

PPHiU HYDRO-PLAST Sp. z o.o.
05-552 Łazy
ul. Wiejska 3 A

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2013-12-12 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2013-12-12
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 12 grudnia 2008

The date of issue of the certificate: 12th December 2008

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Dr. Janusz Świętczak

proj. T. Podsiady